

广州市自来水有限公司 2022~2024 年度防撞型消火栓采购公开招标项目招标答疑纪要

各投标人：

根据招标文件及各投标人的疑问，现对招标文件进行答疑如下：

1、招标文件第二章用户需求书第二大点技术要求中关于消火栓材质要求： 6.4 阀板密封垫采用丁晴橡胶（NBR）。

问：市场上阀板密封垫材质使用 NBR 或 EPDM，厂家都有，请问是否也可用 EPDM，只需要提供卫生检验报告及对饮用水无毒害检验报告即可？

答：原则上可以使用 EPDM，保证消火栓不会漏水，且必须提供卫生检验报告及对饮用水无毒害检验报告。

2、原招标文件与本招标答疑纪要不一致的，以此招标答疑纪要为准。


广州市自来水有限公司
广州峤达咨询服务有限公司

2022 年 1 月 日